

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Porto União (SC), 14 de julho de 2021.

Ofício n. 105/2021 - Licitação

À
Emilena Parabocz
Departamento de Licitações

Prezada Senhora,

Em resposta ao Ofício 148/2021, do Departamento de Licitações, do qual requereu parecer jurídico para alteração do Edital do Pregão Eletrônico 059/2021, com base no Of. SMS/COMPRAS Nº 157/2021- do Secretário Municipal da Saúde.

Considerando o parecer 157/2021- do Secretário Municipal da Saúde, do qual respondeu aos questionamentos apresentados perante o Pregão Eletrônico 059/2021.

Opino pelo prosseguimento do processo licitatório conforme disposto no parecer 157/2021- do Secretário Municipal da Saúde, devendo assim ser realizada as devidas alterações e por consequência a republicação do edital.

Atenciosamente,

Maria Eduarda Marschalk
Advogada do Município de Porto União
OAB/SC 61.207-A



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

CNPJ 83.102.541/0001-58

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000

(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

Ofício 148/2021 – Licitação

Porto União (SC), 14 de julho de 2021.


À
Maria Eduarda Marschalk
Assessoria Jurídica

Prezada,

Venho através deste solicitar *Parecer Jurídico* para alteração de edital do pregão eletrônico 059/2021 – Prestação de serviços de implantação de câmeras de segurança na unidade de saúde central do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através dos Ofícios SMS/Compras nº 157/2021.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


EMILENA PARABOCZ
Pregoeira
Departamento de Licitações



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Porto União – SC

Of. SMS/COMPRAS N°. 157/2021

Porto União, 13 de Julho de 2021.

Sra.
EMILENA PARABOCZ
Pregoeira
Porto União – SC

Ref. Questionamentos do PE 059/2021

Vimos por meio deste, dar parecer quanto ao questionamento apresentado perante o Pregão Eletrônico 059/2021.

Com base nas informações apresentadas, alteramos a redação do item 16.3 do edital, conforme segue:

16.3 A empresa contratada deverá fornecer na forma de comodato os seguintes equipamentos para implantação do sistema de segurança:

- 1 DVR MHDX 3132 com HD 4 TB;
- 22 Câmeras VHD 1220 FULL HD;
- 03 Fontes 12V 10 AP;
- 01 Filtro de Linha;
- 01 Rack organizador;
- 01 Nobreak 1440 VA bivolt;
- 01 Microfone;

Endereço: Avenida João Pessoa, nº 1454 – Centro
Porto União - SC
Telefone: (42) 3522 1496



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Porto União – SC

- 44 Conectores BNC;
- 22 Pino de Fonte P4

Sem mais para o momento,
Atenciosamente.


MARIVALDO DOS REIS SANTA ISABEL
Secretário Municipal da Saúde

Endereço: Avenida João Pessoa, nº 1454 – Centro
Porto União - SC
Telefone: (42) 3522 1496



ti.saudepu@bol.c...
ti.saudepu@bol.com.b...

Entrada 25

Enviados

Rascunhos

Lixeira

Quarentena 3

Destacados

Não lidos

Editar pastas

Criar nova pasta



ti.saudepu ti.saudepu@bol.com.br

Para: comprassaudepmpu@gmail.com

Ver menos detalhes^

Bom dia.

Gostaríamos de fazer algumas alterações no PROCESSO LIC conforme o questionamento recebido.

- 1 DVR MHDX 3132
- 44 Conectores BNC
- ~~44 Pinos de fonte P4~~ *22 PINOS*
- 1 No-break 1440VA bivolt
- 3 Fontes 12V 10 AP

Atenciosamente.

Centro de Processamento de Dados - CPD - Secretaria Municipal de Saúde
CEP 89.400-000 E-mail: ti.saudepu@bol.com.br
Telefone: 042 3522-1496 Ramal 219

De: "SAÚDE SEC." <comprassaudepmpu@gmail.com>

Enviada: 2021/07/12 15:59:32

Para: ti.saudepu@bol.com.br

Assunto: Fwd: Questionamento PE 059/2021 - Câmeras de se

----- Forwarded message -----

De: Pregoeira Porto União <pregoeiraportouniao@gmail.com>

Date: seg., 12 de jul. de 2021 às 15:57

Subject: Questionamento PE 059/2021 - Câmeras de seguranc

To: <comprassaudepmpu@gmail.com>

Boa tarde

Segue questionamento referente PE 059/2021:

Olá, gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas a respeito do A primeira delas seria a respeito do DVR orçado e das câmeras imagem de 01 megapixels (720p), enquanto que as câmeras a resolução que o gravador não suporta. Ou seja, caso sejam ins de imagem reduzida, para isso seria indicado o modelo de câ



Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: 059/2021

Número do Processo Interno: 188/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 16/07/2021 - 15:15

Orgão: Município de Porto União (Equipe 03)

Município: Porto União / SC

12/07/2021 -

Assunto

Respostas em

15:09

Dúvidas em Relação ao Material Apresentado

15:09

Olá, gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas a respeito do pregão a ser aberto: A primeira delas seria a respeito do DVR orçado e das câmeras. O modelo apresentado (MHDX 1132) suporta câmeras em imagem de 01 megapixels (720p), enquanto que as câmeras apresentadas (modelo VHD 1220B) são de 02 megapixels (1080p), resolução que o gravador não suporta. Ou seja, caso sejam instaladas esse modelo de câmeras, as mesmas terão a capacidade de imagem reduzida, para isso seria indicado o modelo de câmera VHD 1120B ou DVR MHDX 3132. O segundo ponto, seria a respeito da quantidade de conectores BNC apresentados, para a instalação seriam necessários 44 (e não 22 como demonstrados); O terceiro ponto seria a respeito do Nobreak, para esta quantidade de câmeras precisariam que o mesmo suportasse sem alimentação ou somente funcionasse como estabilizador da rede elétrica? E o último ponto seria a respeito das Fontes de alimentação, acreditamos que, embora mesmo que a fabricante apresente a alimentação necessária para as câmeras, outros fatores também devem ser levados em conta, como os locais em que as mesmas serão instaladas e também a distância que as mesmas ficarão do gravador (DVR). Para isso, acreditamos que as fontes orçadas estão subestimadas, sendo interessante aumentar a Amperagem das mesmas. Este espaço seria o adequado para esclarecer estas dúvidas? ou seria interessante abrir o pedido de impugnação? Sem mais, agradecemos o retorno. Atenciosamente, Teleunião.

[Voltar](#)